


**Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП
ООО "ГИП-Энерго" I полугодие 2020г.**

РП/ТП-616 (2х 630кВА)	T1			T2		
	A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)	102	98	99	139	129	140
Мощность (кВт)	22,4	21,6	21,8	30,6	28,4	30,8
итого (кВт)	66			90		
ТП-6276 (2х 630кВА)	T1			T2		
	A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)	120	100	98	90	80	80
Мощность (кВт)	26,4	22,0	21,6	19,8	17,6	17,6
итого (кВт)	70			55		
ТП-6326 (2х 1000кВА)	T1			T2		
	A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)	85	95	120	100	75	105
Мощность (кВт)	18,7	20,9	26,4	22	16,5	23,1
итого (кВт)	66			62		
ТП-6392 (2х 630кВА)	T1			T2		
	A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)	161	180	160	40	41	43
Мощность (кВт)	35,42	39,6	35,2	8,8	9,02	9,46
итого (кВт)	110			27		
ТП-6014 (2х 250кВА)	T1			T2		
	A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)	78	80	81	90	75	74
Мощность (кВт)	17,16	17,6	17,82	19,8	16,5	16,28
итого (кВт)	53			53		

ТП-6432 (2х 1000кВА)	Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	11	11	11	14	14	14
Мощность (кВт)	110	110	110	140	140	140
итого (кВт)	330			420		
ТП-6071 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	760	720	700	691	650	610
Мощность (кВт)	167,2	158,4	154	152,02	143	134,2
итого (кВт)	480			429		
ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	116	120	131	130	120	124
Мощность (кВт)	25,52	26,4	28,82	28,6	26,4	27,28
итого (кВт)	81			82		
ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	390	420	420	189	213	237
Мощность (кВт)	85,8	92,4	92,4	41,58	46,86	52,14
итого (кВт)	271			141		
РП-508, Б.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	649	691	589	612	716	622
Мощность (кВт)	142,78	152,02	129,58	134,64	157,52	136,84
итого (кВт)	424			429		
ТП-"Парус" Трамвайная, 2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	344	413	409	279	378	392
Мощность (кВт)	75,68	90,86	89,98	61,38	83,16	86,24
итого (кВт)	257			231		
ТП-2114 (2х 400кВА) с. Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	61	48	77	73	67	98
Мощность (кВт)	13,42	10,56	16,94	16,06	14,74	21,56
итого (кВт)	41			52		
ТП-2115 (2х 630кВА) с.Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	93	109	105	100	93	123
Мощность (кВт)	20,46	23,98	23,1	22	20,46	27,06
итого (кВт)	68			70		

ТП-2118 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	18	16	20			
Мощность (кВт)	3,96	3,52	4,4			
итого (кВт)	12					
ТП-2119 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	32	34	28			
Мощность (кВт)	7,04	7,48	6,16			
итого (кВт)	21					
ТП-2120 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	39	31	30			
Мощность (кВт)	8,58	6,82	6,6			
итого (кВт)	22					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	19	18	19			
Мощность (кВт)	4,18	3,96	4,18			
итого (кВт)	12					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	24	26	20			
Мощность (кВт)	5,28	5,72	4,4			
итого (кВт)	15					
ТП-2053 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	19	20	31			
Мощность (кВт)	4,18	4,4	6,82			
итого (кВт)	15					
ТП-2178 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	19	20	25			
Мощность (кВт)	4,18	4,4	5,5			
итого (кВт)	14					
ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	160	107	103	122	132	109
Мощность (кВт)	35,2	23,54	22,66	26,84	29,04	23,98
итого (кВт)	81			80		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	32	52	26			
Мощность (кВт)	7,04	11,44	5,72			
итого (кВт)	24					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	38	39	33			
Мощность (кВт)	8,36	8,58	7,26			
итого (кВт)	24					

КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	146	158	143	216	184	186
Мощность (кВт)	32,12	34,76	31,46	47,52	40,48	40,92
итого (кВт)	98			129		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	294	368	347	220	226	308
Мощность (кВт)	64,68	80,96	76,34	48,4	49,72	67,76
итого (кВт)	222			166		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	161	169	194	0	0	0
Мощность (кВт)	35,42	37,18	42,68	0	0	0
итого (кВт)	115			0		
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	212	185	148			
Мощность (кВт)	46,64	40,7	32,56			
итого (кВт)	120					
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	45	39	23			
Мощность (кВт)	9,9	8,58	5,06			
итого (кВт)	24					
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	180	230	221			
Мощность (кВт)	39,6	50,6	48,62			
итого (кВт)	139					
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	32	21	23			
Мощность (кВт)	7,04	4,62	5,06			
итого (кВт)	17					
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	582	519	605	499	481	531
Мощность (кВт)	128,04	114,18	133,1	109,78	105,82	116,82
итого (кВт)	375			332		
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	240	293	305	345	312	298
Мощность (кВт)	53	64	67	76	69	66
итого (кВт)	184			210		
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	170	184	140	150	170	145
Мощность (кВт)	37	40	31	33	37	32
итого (кВт)	109			102		

ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	158	131	129	115	130	103
Мощность (кВт)	35	29	28	25	29	23
итого (кВт)	92			76		
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	65	71	73	27	31	23
Мощность (кВт)	14	16	16	6	7	5
итого (кВт)	46			18		
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	143	89	107	104	121	109
Мощность (кВт)	32	20	24	23	27	24
итого (кВт)	75			73		
Время проведения замеров: 22.06.2020 с 10:40 до 19:20						
Зам. гл. инженера по ЭЭС				 Фенько И.А.		