


Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП ООО"ГИП-Энерго" I полугодие 2022г.						
РП/ТП-616 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	195	186	159	108	135	156
Мощность (кВт)	42,9	40,9	35,0	23,8	29,7	34,3
итого (кВт)	119			88		
ТП-6276 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	125	112	145	142	132	122
Мощность (кВт)	27,5	24,6	31,9	31,2	29,0	26,8
итого (кВт)	84			87		
ТП-6326 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	96	86	55	122	130	131
Мощность (кВт)	21,12	18,92	12,1	26,84	28,6	28,82
итого (кВт)	52			84		
ТП-6392 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	200	198	186	109	105	98
Мощность (кВт)	44	43,56	40,92	23,98	23,1	21,56
итого (кВт)	128			69		
ТП-6014 (2х 250кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	45	51	68	36	45	61
Мощность (кВт)	9,9	11,22	14,96	7,92	9,9	13,42
итого (кВт)	36			31		
ТП-6432 (2х 1000кВА)	Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	16	15	15	18	18	18
Мощность (кВт)	160	150	150	180	180	180
итого (кВт)	460			540		
ТП-6071 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	568	608	655	542	560	488
Мощность (кВт)	124,96	133,76	144,1	119,24	123,2	107,36
итого (кВт)	403			350		
ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	211	205	164	180	157	165
Мощность (кВт)	46,42	45,1	36,08	39,6	34,54	36,3
итого (кВт)	128			110		

ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	508	554	600	190	170	170
Мощность (кВт)	111,76	121,88	132	41,8	37,4	37,4
итого (кВт)	366			117		
РП-508, 6.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	700	700	658	654	716	761
Мощность (кВт)	154	154	144,76	143,88	157,52	167,42
итого (кВт)	453			469		
ТП-"Парус" Трамвайная,2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	367	407	400	250	250	250
Мощность (кВт)	80,74	89,54	88	55	55	55
итого (кВт)	258			165		
ТП-2114 (2х 400кВА) с. Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	45	54	56	24	25	22
Мощность (кВт)	9,9	11,88	12,32	5,28	5,5	4,84
итого (кВт)	34			16		
ТП-2115 (2х 630кВА) с.Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	35	65	45	50	54	41
Мощность (кВт)	7,7	14,3	9,9	11	11,88	9,02
итого (кВт)	32			32		
ТП-2118 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	15	17	20			
Мощность (кВт)	3,3	3,74	4,4			
итого (кВт)	11					
ТП-2119 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	15	10	11			
Мощность (кВт)	3,3	2,2	2,42			
итого (кВт)	8					
ТП-2120 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	10	10	10			
Мощность (кВт)	2,2	2,2	2,2			
итого (кВт)	7					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	15	17	17			
Мощность (кВт)	3,3	3,74	3,74			
итого (кВт)	11					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	18	20	18			
Мощность (кВт)	3,96	4,4	3,96			
итого (кВт)	12					
ТП-2053 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	18	20	15			
Мощность (кВт)	3,96	4,4	3,3			
итого (кВт)	12					
ТП-2178 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	19	15	15			
Мощность (кВт)	4,18	3,3	3,3			
итого (кВт)	11					

ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	209	240	264	195	167	180
Мощность (кВт)	45,98	52,8	58,08	42,9	36,74	39,6
итого (кВт)	157			119		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1					
	А	В	С			
	56	64	70			
	12,32	14,08	15,4			
итого (кВт)	42					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1					
	А	В	С			
	67	50	49			
	14,74	11	10,78			
итого (кВт)	37					
КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	386	415	455	400	416	420
	84,92	91,3	100,1	88	91,52	92,4
итого (кВт)	276			272		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	304	305	300	250	240	264
	66,88	67,1	66	55	52,8	58,08
итого (кВт)	200			166		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	137	134	181	240	218	200
	30,14	29,48	39,82	52,8	47,96	44
итого (кВт)	99			145		
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1					
	А	В	С			
	56	67	93			
	12,32	14,74	20,46			
итого (кВт)	48					
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
	154	132	98			
	33,88	29,04	21,56			
итого (кВт)	84					
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
	250	240	240			
	55	52,8	52,8			
итого (кВт)	161					
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
	18	0	5			
	3,96	0	1,1			
итого (кВт)	5					
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	483	438	540	500	490	500
	106,26	96,36	118,8	110	107,8	110
итого (кВт)	321			328		
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	212	198	176	324	300	299
	47	44	39	71	66	66
итого (кВт)	129			203		

ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	170	184	140	150	170	145
	37	40	31	33	37	32
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	109			102		
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	48	57	53	84	94	100
	11	13	12	18	21	22
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	35			61		
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	73	75	80	27	31	23
	16	17	18	6	7	5
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	50			18		
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	97	87	100	4	15	15
	21	19	22	1	3	3
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	62			7		
БКТП-1 (2х 1000кВА) с.Нагаево 30к.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	48	59	79	37	39	36
	10,56	12,98	17,38	8	9	8
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	41			25		
КТПН-2 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1					
	А	В	С			
	46	34	53			
	10,12	7,48	11,66			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	29					
КТПН-3 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1					
	А	В	С			
	91	80	77			
	20,02	17,6	16,94			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	55					
ТП-9792 (1х 630кВА) с.Нагаево 7к.	Т1					
	А	В	С			
	71	81	39			
	15,62	17,82	8,58			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	42					
ТП-9793 (1х 630кВА) с.Нагаево 9,10к.	Т1					
	А	В	С			
	88	98	86			
	19,36	21,56	18,92			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	60					
ТП-9794 (1х 630кВА) с.Нагаево 12к.	Т1					
	А	В	С			
	108	98	101			
	23,76	21,56	22,22			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	68					
ТП-9795 (1х 630кВА) с.Нагаево 13 к.	Т1					
	А	В	С			
	65	65	96			
	14,3	14,3	21,12			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	50					
ТП-9994(1х 630кВА) с.Нагаево 14 к.	Т1					
	А	В	С			
	113	188	127			
	24,86	41,36	27,94			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	94					
ТП-9791(1х 630кВА) с.Нагаево 28 к.	Т1					
	А	В	С			
	85	76	76			
	18,7	16,72	16,72			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	52					
ТП-9866 (1х 630кВА) с.Нагаево 8 к.	Т1					
	А	В	С			
	80	54	50			
	17,6	11,88	11			
Нагрузка (А)						
Мощность (кВт)						
итого (кВт)	40					
Время проведения замеров: 22.12.2021 с 10:40 до 19:20						
Мастер МЭУ				Варфоломеев А.А.		