

Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП ООО "ГИП-Энерго" I полугодие 2023г.						
РП/ТП-616 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	163	176	154	120	135	158
Мощность (кВт)	35,9	38,7	33,9	26,4	29,7	34,8
итого (кВт)	108			91		
ТП-6276 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	127	115	147	141	131	120
Мощность (кВт)	27,9	25,3	32,3	31,0	28,8	26,4
итого (кВт)	86			86		
ТП-6326 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	95	87	58	121	125	130
Мощность (кВт)	20,9	19,14	12,76	26,62	27,5	28,6
итого (кВт)	53			83		
ТП-6392 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	203	195	159	108	103	97
Мощность (кВт)	44,66	42,9	34,98	23,76	22,66	21,34
итого (кВт)	123			68		
ТП-6014 (2х 250кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	45	51	68	36	45	61
Мощность (кВт)	9,9	11,22	14,96	7,92	9,9	13,42
итого (кВт)	36			31		
ТП-6432 (2х 1000кВА)	Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	17	14	16	14	13	17
Мощность (кВт)	170	140	160	140	130	170
итого (кВт)	470			440		
ТП-6071 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	579	609	659	543	545	497
Мощность (кВт)	127,38	133,98	144,98	119,46	119,9	109,34
итого (кВт)	406			349		
ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	212	207	158	178	145	176
Мощность (кВт)	46,64	45,54	34,76	39,16	31,9	38,72
итого (кВт)	127			110		

ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	508	554	600	190	170	170
Мощность (кВт)	111,76	121,88	132	41,8	37,4	37,4
итого (кВт)	366			117		
РП-508, Б.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	700	700	658	654	716	761
Мощность (кВт)	154	154	144,76	143,88	157,52	167,42
итого (кВт)	453			469		
ТП-"Парус" Трамвайная,2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	367	407	400	250	250	250
Мощность (кВт)	80,74	89,54	88	55	55	55
итого (кВт)	258			165		
ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	209	240	264	195	167	180
Мощность (кВт)	45,98	52,8	58,08	42,9	36,74	39,6
итого (кВт)	157			119		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	56	64	70			
Мощность (кВт)	12,32	14,08	15,4			
итого (кВт)	42					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	67	50	49			
Мощность (кВт)	14,74	11	10,78			
итого (кВт)	37					
КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	386	415	455	400	416	420
Мощность (кВт)	84,92	91,3	100,1	88	91,52	92,4
итого (кВт)	276			272		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	304	305	300	250	240	264
Мощность (кВт)	66,88	67,1	66	55	52,8	58,08
итого (кВт)	200			166		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	137	134	181	240	218	200
Мощность (кВт)	30,14	29,48	39,82	52,8	47,96	44
итого (кВт)	99			145		

ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	56	67	93			
	Мощность (кВт)	12,32	14,74	20,46			
итого (кВт)	48						
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	154	132	98			
	Мощность (кВт)	33,88	29,04	21,56			
итого (кВт)	84						
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	250	240	240			
	Мощность (кВт)	55	52,8	52,8			
итого (кВт)	161						
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	18	0	5			
	Мощность (кВт)	3,96	0	1,1			
итого (кВт)	5						
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	483	438	540	500	490	500
	Мощность (кВт)	106,26	96,36	118,8	110	107,8	110
итого (кВт)	321			328			
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	212	198	176	324	300	299
	Мощность (кВт)	47	44	39	71	66	66
итого (кВт)	129			203			
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	170	184	140	150	170	145
	Мощность (кВт)	37	40	31	33	37	32
итого (кВт)	109			102			
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	48	57	53	84	94	100
	Мощность (кВт)	11	13	12	18	21	22
итого (кВт)	35			61			
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	73	75	80	27	31	23
	Мощность (кВт)	16	17	18	6	7	5
итого (кВт)	50			18			
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	97	87	100	4	15	15
	Мощность (кВт)	21	19	22	1	3	3
итого (кВт)	62			7			
БКТП-1 (2х 1000кВА) с.Нагаево 30к.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	48	59	79	37	39	36
	Мощность (кВт)	10,56	12,98	17,38	8	9	8
итого (кВт)	41			25			
КТПН-2 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	46	34	53			
	Мощность (кВт)	10,12	7,48	11,66			
итого (кВт)	29						

КТПН-3 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	91	80	77			
	Мощность (кВт)	20,02	17,6	16,94			
итого (кВт)	55						
ТП-9792 (1х 630кВА) с.Нагаево 7к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	71	81	39			
	Мощность (кВт)	15,62	17,82	8,58			
итого (кВт)	42						
ТП-9793 (1х 630кВА) с.Нагаево 9,10к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	88	98	86			
	Мощность (кВт)	19,36	21,56	18,92			
итого (кВт)	60						
ТП-9794 (1х 630кВА) с.Нагаево 12к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	108	98	101			
	Мощность (кВт)	23,76	21,56	22,22			
итого (кВт)	68						
ТП-9795 (1х 630кВА) с.Нагаево 13 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	65	65	96			
	Мощность (кВт)	14,3	14,3	21,12			
итого (кВт)	50						
ТП-9994(1х 630кВА) с.Нагаево 14 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	113	188	127			
	Мощность (кВт)	24,86	41,36	27,94			
итого (кВт)	94						
ТП-9791(1х 630кВА) с.Нагаево 28 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	85	76	76			
	Мощность (кВт)	18,7	16,72	16,72			
итого (кВт)	52						
ТП-9866 (1х 630кВА) с.Нагаево 8 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	80	54	50			
	Мощность (кВт)	17,6	11,88	11			
итого (кВт)	40						
БКТП-6806 (2х 1000кВА) г. Уфа, Новосе	Т1			Т2			
	A	B	C	A	B	C	
	Нагрузка (А)	217	176	207	150	133	168
	Мощность (кВт)	47,74	38,72	45,54	33	29	37
итого (кВт)	132			99			
ТП-5401 (1х 630кВА) г. Уфа, ул. Испытат	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	116	131	98			
	Мощность (кВт)	25,52	28,82	21,56			
итого (кВт)	76						
Время проведения замеров: 22.06.2023 с 10:40 до 19:20							
Мастер МЭУ  Варфоломеев А.А.							