

Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП ООО"ГИП-Энерго" II полугодие 2022г.						
РП/ТП-616 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	234	212	243	221	234	232
Мощность (кВт)	51,5	46,6	53,5	48,6	51,5	51,0
итого (кВт)	152			151		
ТП-6276 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	245	237	245	278	177	212
Мощность (кВт)	53,9	52,1	53,9	61,2	38,9	46,6
итого (кВт)	160			147		
ТП-6326 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	107	112	110	122	112	122
Мощность (кВт)	23,54	24,64	24,2	26,84	24,64	26,84
итого (кВт)	72			78		
ТП-6392 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	211	198	178	112	111	117
Мощность (кВт)	46,42	43,56	39,16	24,64	24,42	25,74
итого (кВт)	129			75		
ТП-6014 (2х 250кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	40	45	54	41	41	47
Мощность (кВт)	8,8	9,9	11,88	9,02	9,02	10,34
итого (кВт)	31			28		
ТП-6432 (2х 1000кВА)	Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	18	17	18	19	13	15
Мощность (кВт)	180	170	180	190	130	150
итого (кВт)	530			470		
ТП-6071 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	476	487	565	503	545	587
Мощность (кВт)	104,72	107,14	124,3	110,66	119,9	129,14
итого (кВт)	336			360		
ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	234	213	234	211	221	197
Мощность (кВт)	51,48	46,86	51,48	46,42	48,62	43,34
итого (кВт)	150			138		
ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	503	536	479	241	302	312
Мощность (кВт)	110,66	117,92	105,38	53,02	66,44	68,64
итого (кВт)	334			188		
РП-508, Б.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	460	490	500	480	540	560
Мощность (кВт)	101,2	107,8	110	105,6	118,8	123,2
итого (кВт)	319			348		
ТП-"Парус" Трамвайная,2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	290	300	315	200	240	250
Мощность (кВт)	63,8	66	69,3	44	52,8	55
итого (кВт)	199			152		

ТП-2114 (2х 400кВА) с. Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	0	0	0	24	25	22
Мощность (кВт)	0	0	0	5,28	5,5	4,84
итого (кВт)	0			16		
ТП-2115 (2х 630кВА) с.Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	0	0	0	52	64	50
Мощность (кВт)	0	0	0	11,44	14,08	11
итого (кВт)	0			37		
ТП-2118 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2119 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2120 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	10	17	15			
Мощность (кВт)	2,2	3,74	3,3			
итого (кВт)	9					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	5	22	18			
Мощность (кВт)	1,1	4,84	3,96			
итого (кВт)	10					
ТП-2053 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2178 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	210	240	290	305	280	290
Мощность (кВт)	46,2	52,8	63,8	67,1	61,6	63,8
итого (кВт)	163			193		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	55	60	70			
Мощность (кВт)	12,1	13,2	15,4			
итого (кВт)	41					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	154	138	203			
Мощность (кВт)	33,88	30,36	44,66			
итого (кВт)	109					

КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	390	410	450	360	400	390
Мощность (кВт)	85,8	90,2	99	79,2	88	85,8
итого (кВт)	275			253		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	304	300	300	250	360	350
Мощность (кВт)	66,88	66	66	55	79,2	77
итого (кВт)	199			211		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	243	200	214	234	242	200
Мощность (кВт)	53,46	44	47,08	51,48	53,24	44
итого (кВт)	145			149		
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	92	100	93			
Мощность (кВт)	20,24	22	20,46			
итого (кВт)	63					
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	154	132	98			
Мощность (кВт)	33,88	29,04	21,56			
итого (кВт)	84					
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	220	270	240			
Мощность (кВт)	48,4	59,4	52,8			
итого (кВт)	161					
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	20	40	50			
Мощность (кВт)	4,4	8,8	11			
итого (кВт)	24					
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	387	380	450	390	430	490
Мощность (кВт)	85,14	83,6	99	85,8	94,6	107,8
итого (кВт)	268			288		
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	340	290	270	324	280	200
Мощность (кВт)	75	64	59	71	62	44
итого (кВт)	198			177		
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	360	390	295	190	180	150
Мощность (кВт)	79	86	65	42	40	33
итого (кВт)	230			114		
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	190	157	170	250	220	220
Мощность (кВт)	42	35	37	55	48	48
итого (кВт)	114			152		
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	54	46	60	27	31	23
Мощность (кВт)	12	10	13	6	7	5
итого (кВт)	35			18		
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	64	36	61	5	10	15
Мощность (кВт)	14	8	13	1	2	3
итого (кВт)	35			7		

ТП-1 (2х 1000кВА) с.Нагаево 30к.				T1			T2		
				A	B	C	A	B	C
Нагрузка (А)				487	476	456	223	215	213
Мощность (кВт)				107,14	104,72	100,32	49	47	47
итого (кВт)				312			143		
ТП-2 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				145	143	149			
Мощность (кВт)				31,9	31,46	32,78			
итого (кВт)				96					
ТП-3 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				382	276	278			
Мощность (кВт)				84,04	60,72	61,16			
итого (кВт)				206					
ТП-9792 (1х 630кВА) с.Нагаево 7к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				423	298	321			
Мощность (кВт)				93,06	65,56	70,62			
итого (кВт)				229					
ТП-9793 (1х 630кВА) с.Нагаево 9,10к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				512	523	543			
Мощность (кВт)				112,64	115,06	119,46			
итого (кВт)				347					
ТП-9794 (1х 630кВА) с.Нагаево 12к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				422	412	434			
Мощность (кВт)				92,84	90,64	95,48			
итого (кВт)				279					
ТП-9795 (1х 630кВА) с.Нагаево 13 к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				456	378	404			
Мощность (кВт)				100,32	83,16	88,88			
итого (кВт)				272					
ТП-9994(1х 630кВА) с.Нагаево 14 к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				312	345	332			
Мощность (кВт)				68,64	75,9	73,04			
итого (кВт)				218					
ТП-9791(1х 630кВА) с.Нагаево 28 к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				467	455	465			
Мощность (кВт)				102,74	100,1	102,3			
итого (кВт)				305					
ТП-9866 (1х 630кВА) с.Нагаево 8 к.				T1					
				A	B	C			
Нагрузка (А)				376	354	344			
Мощность (кВт)				82,72	77,88	75,68			
итого (кВт)				236					
Время проведения замеров: 22.12.2022 с 10:40 до 19:20									
Зам. гл. инженера по ЭЭС							Фенько И.А.		