


**Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП
ООО "ГИП-Энерго" II полугодие 2023г.**

РП/ТП-616 (2х 630кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		273	235	265	248	267	263
Мощность (кВт)		60,1	51,7	58,3	54,6	58,7	57,9
итого (кВт)		170			171		
ТП-6276 (2х 630кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		254	234	258	297	204	207
Мощность (кВт)		55,9	51,5	56,8	65,3	44,9	45,5
итого (кВт)		164			156		
ТП-6326 (2х 1000кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		113	110	98	132	145	130
Мощность (кВт)		24,86	24,2	21,56	29,04	31,9	28,6
итого (кВт)		71			90		
ТП-6392 (2х 630кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		214	200	190	120	115	100
Мощность (кВт)		47,08	44	41,8	26,4	25,3	22
итого (кВт)		133			74		
ТП-6014 (2х 250кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		41	50	64	38	45	60
Мощность (кВт)		9,02	11	14,08	8,36	9,9	13,2
итого (кВт)		34			31		
ТП-6432 (2х 1000кВА)		Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		16	15	16	17	17	17
Мощность (кВт)		160	150	160	170	170	170
итого (кВт)		470			510		
ТП-6071 (2х 1000кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		490	500	655	510	560	600
Мощность (кВт)		107,8	110	144,1	112,2	123,2	132
итого (кВт)		362			367		
ТП-7133 (2х 630кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		243	222	240	200	200	196
Мощность (кВт)		53,46	48,84	52,8	44	44	43,12
итого (кВт)		155			131		
ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)		Т1			Т2		
		А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)		520	550	480	240	300	315
Мощность (кВт)		114,4	121	105,6	52,8	66	69,3
итого (кВт)		341			188		

РП-508, 6.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	460	490	500	480	540	560
	Мощность (кВт)	101,2	107,8	110	105,6	118,8	123,2
	итого (кВт)	319			348		
ТП-"Парус" Трамвайная,2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	290	300	315	200	240	250
	Мощность (кВт)	63,8	66	69,3	44	52,8	55
	итого (кВт)	199			152		
ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	210	240	290	305	280	290
	Мощность (кВт)	46,2	52,8	63,8	67,1	61,6	63,8
	итого (кВт)	163			193		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	55	60				
	Мощность (кВт)	12,1	13,2				
	итого (кВт)	41					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	154	138				
	Мощность (кВт)	33,88	30,36				
	итого (кВт)	109					
КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	390	410	450	360	400	390
	Мощность (кВт)	85,8	90,2	99	79,2	88	85,8
	итого (кВт)	275			253		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	304	300	300	250	360	350
	Мощность (кВт)	66,88	66	66	55	79,2	77
	итого (кВт)	199			211		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	243	200	214	234	242	200
	Мощность (кВт)	53,46	44	47,08	51,48	53,24	44
	итого (кВт)	145			149		
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	92	100				
	Мощность (кВт)	20,24	22				
	итого (кВт)	63					
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	154	132				
	Мощность (кВт)	33,88	29,04				
	итого (кВт)	84					

ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	220	270	240			
	Мощность (кВт)	48,4	59,4	52,8			
	итого (кВт)	161					
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	20	40	50			
	Мощность (кВт)	4,4	8,8	11			
	итого (кВт)	24					
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	387	380	450	390	430	490
	Мощность (кВт)	85,14	83,6	99	85,8	94,6	107,8
	итого (кВт)	268			288		
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	340	290	270	324	280	200
	Мощность (кВт)	75	64	59	71	62	44
	итого (кВт)	198			177		
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	360	390	295	190	180	150
	Мощность (кВт)	79	86	65	42	40	33
	итого (кВт)	230			114		
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	190	157	170	250	220	220
	Мощность (кВт)	42	35	37	55	48	48
	итого (кВт)	114			152		
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	54	46	60	27	31	23
	Мощность (кВт)	12	10	13	6	7	5
	итого (кВт)	35			18		
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	64	36	61	5	10	15
	Мощность (кВт)	14	8	13	1	2	3
	итого (кВт)	35			7		
БКТП-1 (2х 1000кВА) с.Нагаево 30к.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	439	445	475	209	220	230
	Мощность (кВт)	96,58	97,9	104,5	46	48	51
	итого (кВт)	299			145		
КТПН-2 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	348	397	389			
	Мощность (кВт)	76,56	87,34	85,58			
	итого (кВт)	249					
КТПН-3 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	304	280	289			
	Мощность (кВт)	66,88	61,6	63,58			
	итого (кВт)	192					

ТП-9792 (1х 630кВА) с.Нагаево 7к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	470	454	432			
	Мощность (кВт)	103,4	99,88	95,04			
	итого (кВт)	298					
ТП-9793 (1х 630кВА) с.Нагаево 9,10к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	456	435	458			
	Мощность (кВт)	100,32	95,7	100,76			
	итого (кВт)	297					
ТП-9794 (1х 630кВА) с.Нагаево 12к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	343	357	342			
	Мощность (кВт)	75,46	78,54	75,24			
	итого (кВт)	229					
ТП-9795 (1х 630кВА) с.Нагаево 13 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	721	698	705			
	Мощность (кВт)	158,62	153,56	155,1			
	итого (кВт)	467					
ТП-9994(1х 630кВА) с.Нагаево 14 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	346	360	378			
	Мощность (кВт)	76,12	79,2	83,16			
	итого (кВт)	238					
ТП-9791(1х 630кВА) с.Нагаево 28 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	894	879	895			
	Мощность (кВт)	196,68	193,38	196,9			
	итого (кВт)	587					
ТП-9866 (1х 630кВА) с.Нагаево 8 к.	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	501	479	495			
	Мощность (кВт)	110,22	105,38	108,9			
	итого (кВт)	325					
ТП-6806 (2х 1000кВА) г. Уфа, ул. Новоселов, д. 2	Т1			Т2			
	A	B	C	A	B	C	
	Нагрузка (А)	154	193	145	144	205	116
	Мощность (кВт)	33,88	42,46	31,9	31,68	45,1	25,52
	итого (кВт)	108			102		
ТП-5401 (1х 630кВА) г. Уфа, ул. Испытателей, д. 2	Т1						
	A	B	C				
	Нагрузка (А)	46	65	78			
	Мощность (кВт)	10,12	14,3	17,16			
	итого (кВт)	42					
Время проведения замеров: 22.12.2023 с 10:40 до 19:20							
Зам. гл. инженера по ЭЭС					Фенько И.А.		